

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLĐT
V/v trả lời đơn kiến nghị của ông
Nguyễn Hy Tiến (lần 2)

TP. Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Ông Nguyễn Hy Tiến (số nhà 240 đường Hải Thượng Lãn Ông)

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Đơn đề nghị lần 2 của ông Nguyễn Hy Tiến (Chủ hộ, cư trú tại số nhà 240 đường Hải Thượng Lãn Ông) trong đó có nêu các ý kiến liên quan đến việc áp dụng TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế cho tuyến mương thoát nước đường Hải Thượng Lãn Ông nối từ kênh T7 đến Hào Thành. Qua kiểm tra thực tế và xét đề nghị của Phòng, Ban chuyên môn, UBND thành phố trả lời ông như sau:

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế hiện nay đang có hiệu lực, việc áp dụng Tiêu chuẩn để thiết kế các công trình thoát nước là phù hợp. Theo đó việc áp dụng khoảng cách từ mương thoát nước đến móng nhà dân tối thiểu 3m là cần thiết. Hiện nay khi triển khai các khu đô thị mới, các công chính UBND thành phố đang triển khai đảm bảo theo Tiêu chuẩn nêu trên. Tuy vậy, đối với khu vực ngõ thuộc Dự án Tuyến mương thoát nước đường Hải Thượng Lãn Ông nối từ kênh T7 đến Hào Thành là khu vực đô thị hiện hữu, việc sử dụng đất của người dân và việc hình thành tuyến thoát nước có từ trước đây. Do đó, trước vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng tăng, UBND thành phố đã cho các bộ phận chuyên môn tổ chức tính toán lại quy mô các lưu vực để có giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn và tối ưu về mặt kinh tế. Do quy định áp dụng bắt buộc của các Quy chuẩn và việc tùy chọn tham chiếu, vận dụng một số Tiêu chuẩn kỹ thuật không bắt buộc nên thiết kế đã áp dụng phương án kỹ thuật như hồ sơ đã được phê duyệt.

Việc giải quyết vấn đề ngập lụt trong đô thị vô cùng quan trọng, hiện nay dự án đã thi công hầu hết các tuyến mương, chỉ còn vị trí nêu trên chưa thi công. Vì vậy, UBND thành phố đề nghị gia đình ông Nguyễn Hy Tiến phối hợp tạo điều kiện để các cấp chính quyền, Phòng, Ban triển khai việc thi công tuyến mương. Đối với các kiến nghị khác về mặt quy mô tuyến mương, UBND thành phố sẽ giao các cơ quan chuyên môn tính toán, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế khu vực và tổng thể toàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời đến ông Nguyễn Hy Tiến được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
- Các Phòng: QLĐT, TN&MT thành phố;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố;
- UBND phường Tân Giang;
- Lưu: VT, QLĐT₃.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Đức

